



# MAANTEEAMETI PEADIREKTOR

## KÄSKKIRI

Tallinn

27. 06. 2006. a

Nr. 133

Lubjakivi- ja kruuskillustiku kasutamisest

Seoses lubjakivi- ja kruuskillustiku varude vähenemisega diferentseerida killustiku kasutamist vastavalt teede perspektiivsele liiklussagedusele LS 20 aastat järgmiselt:

1. Stabiliseeritud aluste ehitamisel kasutada, sõltumata liiklussagedusest, lubjakivi- või kruuskillustikku, mille Los Angeles'e kulumiskindluse klass (edaspidi LA) on 35, killustiku ülejäänud omadused peavad vastama asfaldinormide AL ST 1-02 tabel L2.2 järgi vähemalt IV klassi killustiku nõuetele.
2. Killustikaluste ehitamisel teedel, mille liiklussagedus on kuni 2500 autot ööpäevas kasutada lubjakivi- või kruuskillustikku LA 35, killustiku ülejäänud omadused analoogselt p 1 nõudele.
3. Killustikaluste ehitamisel teedel, mille liiklussagedus on 2500-8000 autot ööpäevas kasutada aluste alumistes, sealhulgas ka stabiliseeritud aluste all olevates killustiku kihtides, lubjakivi- või kruuskillustikku LA 35, ülejäänud omadused analoogselt p 1 nõudele.
4. Ühekihiliste aluste ja aluste pealmiste kihtide ehitamisel teedel, mille liiklussagedus on 2500-8000 autot ööpäevas, samuti aluste alumiste kihtide, sealhulgas ka stabiliseeritud aluste all olevate kihtide, ehitamisel teedel, mille liiklussagedus on suurem kui 8000 autot ööpäevas kasutada lubjakivi- või kruuskillustikku LA 30, killustiku ülejäänud omadused peavad vastama Asfaldinormide AL ST 1-02 tabel L2.2 järgi vähemalt III klassi nõuetele.
5. Ühekihiliste aluste ja aluste pealmiste kihtide ehitamisel teedel, mille liiklussagedus on suurem kui 8000 autot ööpäevas kasutada tardkivikillustikku LA 25. Killustiku ülejäänud omadused peavad vastama Asfaldinormide AL ST 1-02 tabel L2.2 järgi vähemalt II klassi nõuetele.
6. Mustkillustiku ja poorse asfaltbetoonsegu tootmisel kasutatava killustiku klass peab vastama asfaldinormide AL ST 1-02 segulehtedel ja tabelis L2.2 esitatud nõuetele.
7. Enne käesoleva käskkirja kehtestamist sõlmitud töövõtulepingutes võib töö tegija ettepanekul käesoleva käskkirja nõudeid arvestada juhul, kui töö tegija poolt tehtud hinnamuutus on tellijale vastuvõetav.

Riho Sõrmus